



ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬНОГО ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВІТОВІ СТАНДАРТИ»

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі

органу оцінки відповідності за № UA.GS.2.30.002-23

Термін дії з «26» липня 2023 р. до «25» липня 2026 р.

Продукція **Клапани протипожежні універсальні серії SED,** 25.11.23-50.00
Код ДКПП
класу вогнестійкості EI 90

Відповідає вимогам **ДБН В.1.1-7:2016, пп. 6.4, 6.30;**
ДБН В.1.2-7-2008, п. 6.3.1.3.6.2;
ДБН В.2.5-67:2013, пп. 7.11.4, 7.11.16

Виробник **ТОВ 'ВЕНТ-СЕРВІС',** ЄДРПОУ 35851853
03061, м. Київ, проспект Відрадный, буд. 95 (літ. А2), офіс 230
(адреса виробництва: 03061, м. Київ, проспект Відрадный, буд. 95 Б2)

Сертифікат видано **ТОВ 'ВЕНТ-СЕРВІС',** ЄДРПОУ 35851853
03061, м. Київ, проспект Відрадный, буд. 95 (літ. А2), офіс 230

Додаткова інформація **Продукція виготовляється серійно з 26.07.2023р. до 25.07.2026р.**
Періодичність технічного нагляду – один раз протягом
терміну дії сертифікату відповідності

Сертифікат видано **Органом оцінки відповідності та сертифікації продукції**
будівельного та протипожежного призначення ТОВ 'СВІТОВІ СТАНДАРТИ'
місцезнаходження ООВ: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1, офіс 322
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net; www.gscert.com.ua

На підставі **Протоколи сертифікаційних випробувань № 3/СК-23 від 24.07.2023р.**
ВЦ ТОВ 'ТЕСТ', атестат про акредитацію № 20365 дійсний до 10.04.2024р.;
Акт обстеження виробництва від 12.07.2023р.

Заступник керівника органу
оцінки відповідності продукції



Євгеній ТКАЧЕНКО

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності