



ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬНОГО ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВІТОВІ СТАНДАРТИ»

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі

органу оцінки відповідності за № UA.GS.2.33.001-22

Термін дії з **«16» серпня 2022 р.** до **«15» серпня 2025 р.**

Продукція **Вентилятори димовидалення радіальні з назад загнутими лопатками серії SEF 35...SEF 125 класу вогнестійкості F600 (120)** **28.25.20-50.00**
Код ДКПП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015 IDT) 'Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення', п. 4.4 (клас вогнестійкості F600 (120));**
ТУ У 28.2-35851853-007:2021 'Обладнання для систем вентиляції і кондиціонування повітря. Технічні умови', зі зміною 1, щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму) з температурою 600 °C протягом 120 хв.

Виробник **ТОВ 'ВЕНТ-СЕРВІС' ЄДРПОУ 35851853**
03061, м. Київ, просп. Відрадний, будинок 95 (літ. А2), офіс 230
(адреса виробництва: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 Б2)

Сертифікат видано **ТОВ 'ВЕНТ-СЕРВІС' ЄДРПОУ 35851853**
03061, м. Київ, просп. Відрадний, будинок 95 (літ. А2), офіс 230

Додаткова інформація **Продукція виготовляється серійно з 16.08.2022р. до 15.08.2025р. згідно з ТУ У 28.2-35851853-007:2021 'Обладнання для систем вентиляції і кондиціонування повітря. Технічні умови'.
Періодичність технічного нагляду – два рази протягом терміну дії сертифікату відповідності**

Сертифікат видано **Органом оцінки відповідності та сертифікації продукції будівельного та протипожежного призначення ТОВ 'СВІТОВІ СТАНДАРТИ' юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2А літера 'А' місцезнаходження ООВ: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1, офіс 322 тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net; www.gscert.com.ua**

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань № 1/СВД-22 від 10.08.2022р. ВЦ ТОВ 'ТЕСТ', атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2024р. Акт обстеження виробництва від 01.08.2022р.**

Керівник органу оцінки відповідності продукції



МП

Сергій ТЕРЕЩЕНКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності