



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО



ВИСНОВОК

**наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству**

від "28" 11 2024 року

№ 2024/04/5093

Об'єкт експертизи: Кондиціонери ТМ «Aerostar»: спліт-системи, мульти-спліт-системи, внутрішні блоки та зовнішні блоки кондиціонування повітря, мультизональні системи, теплові насоси, баки-накопичувачі згідно з додатком до висновка

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 8514

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: За призначенням, для охолодження та обігріву повітря в усіх типах приміщень; оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Hisense International Co., Ltd, Floor 22, Hisense Tower, 17 Donghai Xi Road, Qingdao, 266071, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, Україна, місто Київ, вулиця Афанаса Олега, будинок, 4, код за ЄДРПОУ 35851853

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Рівень шуму від роботи обладнання – не більше 40 дБА (день) та не більше 30 дБА (ніч) відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських

будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.02.2019, N 463, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за N 281/33252. Рівень напруженості електричного поля 50 Гц – 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513. При промисловому використанні: еквівалентний рівень шуму (ГДР – 80 дБА) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку; рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Кондиціонери ТМ «Aerostar»: спліт-системи, мульти-спліт-системи, внутрішні блоки та зовнішні блоки кондиціонування повітря, мультизональні системи, теплові насоси, баки-накопичувачі згідно з додатком до висновка відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

Додаток до висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від «28» 11 2024 року

№ 2024/04/5093

Виробник: Hisense International Co., Ltd, Китай

Код УКТЗЕД 8514

1. DJ AER-07A-R32-IU... DJ AER-24A-R32-IU
2. DJ AER-07A-R32-OU... DJ AER-24A-R32- OU
3. CL AER-07A-R32-IU ... CL AER-24A-R32-IU
4. CL AER-07A-R32-OU ... CL AER-24A-R32- OU
5. FM AER-18U2-R32-OU
6. FM AER-18U3-R32-OU
7. FM AER-21U3-R32-OU
8. FM AER-24U3-R32-OU
9. FM AER-24U4-R32-OU
10. FM AER-27U4-R32-OU
11. FM AER-30U5-R32-OU
12. FM AER-36U5-R32-OU
13. FM AER-36U4-R32-OU
14. FM AER-42U5-R32-OU
15. LC AER-14C-R32-IU ... LC AER-60C-R32-IU
16. LC AER-14D-R32-IU ... LC AER-85D-R32-IU
17. LC AER-14-R32-OU ... LC AER-85-R32-OU
18. LC AER-21CF-R32-IU... LC AER-48CF-R32-IU
19. QG AER-07A-R32-IU... QG AER-24A-R32-IU
20. QG AER-07A-R32-OU... QG AER-24A-R32- OU
21. Basic AER-07A-R32-IU... Basic AER-24A-R32-IU
22. Basic AER-07A-R32-OU... Basic AER-24A-R32- OU

Відповідальний виконавець

(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)