



КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СЕРИИ

SED

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SED-M

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1:

Наименование показателей	Данные	
Тип клапана	Дымовой	
Предел огнестойкости при температуре дымовых газов 600 °С.	Е 90	
Размеры клапана	Ширина (А), см	
	Высота (В), см	
Тип исполнительного устройства		
Напряжение питания		

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

2.1 В комплект поставки входят:

- клапан - 1шт.
- электропривод - 1 шт.

2.2 Набор комплектующих (при заказе):

- ограждающая сетка.

2.3 Паспорт, руководство по эксплуатации - 1 шт.

По согласованию с заказчиком допускается поставка 1-го комплекта сопроводительной документации на партию клапанов

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

3.1 Клапаны могут транспортироваться любым видом транспорта, что обеспечивает их сохранность и исключает механические повреждения, согласно правилам перевозки грузов действующими на транспорте данного вида.

3.2 Хранение клапанов должно предусматриваться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности существенно меньше, чем на открытом воздухе. Температура воздуха в помещении должна соответствовать диапазону -50 С до +40 С. Относительная влажность не более 98 % при 25 С. Содержание коррозионноактивных агентов в атмосфере в помещении хранения не должно превышать допустимых предельных значений.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТСЕРВИС» (далее Производитель) гарантирует соответствие Клапана требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации при условии выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию специализированной организацией, имеющей соответствующее разрешение производителя. Гарантийные обязательства выполняются на условиях, указанных ниже:

4.1.1 Гарантийный срок на Клапан составляет 18 месяцев с даты передачи оборудования потребителю, но не более 24 месяцев с даты производства.

4.1.2 Датой передачи потребителю считается дата выдачи расходной накладной Дистрибьютором.

4.1.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

соответствуют _____ ТУ _____

_____ согласованным документам на поставку и признаны годными для эксплуатации. Знак пожарной безопасности проставлен.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

ОТК _____

ООО «Вент-Сервис»
03061, г. Киев
проспект Отрадный 95-А2
+38 (044) 594 71 08
www.aerostar.ua