



**КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ FPD/FPD-LA**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ FPD/FPD-LA

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице

Наименование показателей	Данные	
Тип клапана	Огнезадерживающий	
	Дымовой	
Предел огнестойкости не менее	EI 90	
	EI 120	
Исполнение	Общепромышленное «Н»	
Размеры клапана	Ширина (А), мм	
	Высота (В), мм	
Тип исполнительного устройства		
Напряжение питания		

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

2.1 В комплект поставки входят

-клапан-1шт.

-электропривод-1шт.

2.2 Набор комплектующих(при заказе)

-ограждающая сетка.

2.3 Паспорт, руководство по эксплуатации-1шт.

По согласованию с заказчиком допускается поставка 1-го комплекта сопроводительной документации на партию клапанов

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

3.1 Клапаны могут транспортироваться любым видом транспорта, что обеспечивает их сохранность и исключает механические повреждения, согласно правилам перевозки грузов действующими на транспорте данного вида.

3.2 Хранение клапанов должно предусматриваться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности существенно меньше, чем на открытом воздухе. Температура воздуха в помещении должна соответствовать диапазону -50 С до +40 С.

Относительная влажность не более 98 % при 25 С. Содержание коррозионно-активных агентов в атмосфере в помещении хранения не должно превышать допустимых предельных значений.

4. Гарантийные обязательства.

4.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТ-СЕРВИС», далее Производитель гарантирует соответствие Клапана требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации при условии выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию специализированной организацией, имеющей соответствующее разрешение производителя. Гарантийные обязательства выполняются на условиях, указанных ниже: .

4.1.1 Гарантийный срок на Клапан составляет 18 месяцев с даты передачи оборудования потребителю, но не более 24 месяцев с даты производства.

4.1.2 Датой передачи потребителю считается дата выдачи расходной накладной Дистрибьютором.

4.1.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____ соответствуют_ ТУ У _____
согласованным документам на поставку и признаны годными для эксплуатации. Знак пожарной безопасности проставлен.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

ОТК _____

ООО «Вент-Сервис»
03061, г. Киев
проспект Отрадный 95-А2
+38 (044) 594 71 08
www.aerostar.ua